



Système d'assainissement 2024

OLORON SOEIX

Réseau de type Séparatif



Station : OLORON SOEIX

Code Sandre	0564422V007
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'OLORON SAINTE MARIE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	700 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	42 Kg/j
Charge nominale DCO	84 Kg/j
Charge nominale MES	63 Kg/j
Débit nominal temps sec	105 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lit bactérien, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	407 403, 6 236 279 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Gave d'Aspe

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

3% de Oloron-Sainte-Marie depuis 2007

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	17,5 m3/j	17 %			18,1 m3/j	
DBO5	6,5 Kg/j	15 %	370 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	5 mg/l
DCO	18,7 Kg/j	22 %	1 070 mg/l	90 %	1,8 Kg/j	99 mg/l
MES	7 Kg/j		400 mg/l	95 %	0,3 Kg/j	17,8 mg/l
NGL	2 Kg/j		117 mg/l	55 %	0,9 Kg/j	51 mg/l
NTK	2 Kg/j		114 mg/l	65 %	0,7 Kg/j	39 mg/l
PT	0,3 Kg/j		14,9 mg/l	11,5 %	0,2 Kg/j	12,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564422V007>