



# Système d'assainissement 2024

## ORIN

### Réseau de type Séparatif



## Station : ORIN

Code Sandre	0564426V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'ORIN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	décembre 1994
Date de mise hors service	mars 2023
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	23 Kg/j
Charge nominale MES	17 Kg/j
Débit nominal temps sec	38 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	402 026, 6 244 524 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Gave d'Oloron

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2023, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2024

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).