


# Système d'assainissement 2023 VERDETS (COMMUNALE) Réseau de type Séparatif







# Station: VERDETS (COMMUNALE)

Code Sandre 0564551V002

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE VERDETS

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service novembre 2010

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 450 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Filères EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 403 035, 6 242 616 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Gave d'Oloron







# Chronologie des raccordements au réseau

#### Raccordements communaux

100% de Verdets depuis 2010

## Observations SDDE

### Système de collecte

En 2023, dans le cadre du suivi départemental du programme NAIADE, un bilan de performance sur 24 heures le 19 octobre par temps de pluie et une visite sur 24 heures avec analyses 27 mars ont été réalisés.

Description

Le réseau dassainissement dessert 123 abonnés pour une population raccordée estimée à 265 personnes. La nature de la collecte est du type séparatif mais des eaux pluviales sont raccordées. Un poste de relevage est présent sur le réseau.

#### Fonctionnement:

Le bilan doctobre 2023 sest déroulé par temps de pluie (7 mm). La totalité du flux collecté a correctement été acheminée jusquau site de traitement. Avec 25 m3/j, la charge hydraulique correspond à 165 EH. Pour des mesures antérieures, il a été constaté que les débits collectés mesurés dans le cadre de nos interventions fluctuent de 21 à 41 m3/j en fonction des conditions météorologiques. Le réseau collecte des eaux de pluie, au moment des averses, le débit est multiplié par deux voire trois, et des eaux de ressuyage. Par exemple, lors de la visite 24 heures du mois de mars 2023, alors que le temps est pluvieux depuis plusieurs jours, ce sont 41 m3/j qui sont mesurés en sortie de station. De même, pour le bilan de décembre 2021 par temps sec mais à la suite de pluies quelques jours auparavant, le débit collecté atteignait aussi 40 m3/j, comme lors du bilan de juin 2019 (41 m3/j) qui sétait déroulé par temps pluvieux sur plusieurs jours.

Par temps sec, le volume collecté est denviron 20 m3/j. Le volume deau potable consommé au titre de l année 2021 par la population raccordée est de 10 559 m3. On peut en déduire que, si 90% de ce débit rejoint le réseau dassainissement, la moyenne journalière deffluent à traiter est de 25 m3/j.

Pour le bilan 2023, les variations de lhistogramme des débits horaires sont représentatives des rejets domestiques avec des débits de pointe le matin, le midi et le soir. Le débit minimal nocturne est faible, avec environ 0,2 m3/h.

Les moyennes de pompage du poste dalimentation du premier étage de filtration sont très variables et indiquent que la station traite régulièrement des volumes importants :

- entre mars et septembre 2021, la moyenne est 112 m3/j
- de septembre à décembre 2021, cette moyenne baisse avec environ 60 m3/j.
- de décembre 2021 à mai 2022, la moyenne est de 34 m3/j, comme entre octobre 2022 et mars 2023.
- Sur la période mars 2023-octobre 2023, ce sont en moyenne  $42 \text{ m}3/\mathrm{j}$  qui sont relevés vers les filtres plantés de roseaux.

#### Flux polluant:

Pour le bilan de doctobre 2023, les concentrations de leffluent brut sont normalement concentrées (DCO = 756 mg/l). La charge à traiter correspond à 140 EH organiques, en adéquation avec la charge hydraulique et du même ordre de grandeur que pour les derniers bilans 115 EH en 2021, 150 EH en mars 2017. La charge à traiter mesurée en 2019 correspondait à 320 EH organiques, cette valeur plus élevée est isolée et ne trouve pas d explication logique.

Etudes et travaux : pas de travaux ni détudes en cours selon les informations dont nous disposons.

# Station d'épuration

#### Description:

La station de Verdets est alimentée par un poste de relevage présent sur le réseau de collecte. Un nouveau poste de relevage en entrée de station permet de relever les effluents vers un premier étage de filtres plantés de roseaux composé de 2 files de 3 filtres de 90 m2. L'alternance des filtres est réalisée chaque semaine. Leffluent filtré transite alors par un autre poste de relevage qui permet lalimentation du deuxième étage de filtration composé de





dour-garonne.eaufrance.fr/step/0564551V002 octobre 2025

3 filtres plantés de roseaux de 90 m<sup>2</sup>. L'alternance est également réalisée à une fréquence hebdomadaire. Remplissage :

Pour le bilan doctobre 2023, la station dépuration a fonctionné avec les taux de charge suivants :

- ? 37% en hydraulique. Les moyennes de pompage montrent cette charge est fluctuante et dépendante de la météo et de la saturation des sols.
  - ? Autour de 30 % en organique.

Au cours de cette mesure, comme pour les années antérieures, on constate le bon fonctionnement des 2 postes d alimentation des 2 étages, la répartition de leffluent en surface des filtres est homogène. La percolation des effluents est satisfaisante

Malgré un désherbage manuel effectué chaque année lors de lopération de faucardage (constaté en 2022 et en 2023), les lits des deux étages sont à nouveau envahis dès lété par des végétaux parasites (liserons, ronces, orties), quil est conseillé de retirer régulièrement. De ce fait, lors de notre bilan doctobre 2023, les roseaux sont peu développés, étouffés par cette végétation indésirable.

#### Performances

Pour le bilan 2023, les rendements épuratoires sont très satisfaisants (supérieurs à 96%) pour les substances carbonées et les MES. Lazote ammoniacal est complètement transformé par le phénomène de nitrification. L abattement de lazote global nest que de 21% avec un taux élevé de nitrates dans leffluent traité (NO3 = 90 mgN/l). Le phosphore est dégradé à environ 30% sans traitement spécifique. La concentration résiduelle est de 9,2 mg/l.

La qualité du rejet est bonne le jour du bilan, cest aussi le cas pour toutes nos interventions depuis 2019 (11 mesures).

#### Autres informations:

Au 1er janvier 2023, le syndicat dassainissement Porte d'Aspe a dénoncé la convention concernant l'exploitation de la station, la commune de Verdets assure lexploitation des ouvrages en régie.

## Sous produits

La station étant du type « filtres plantés de roseaux », sa mise en service datant dil y a 11 ans, on observe une couche de boues en surface des filtres. La hauteur disponible est de 10 à 15 cm pour le 1er étage et de 15-20 cm pour le second. Pas denlèvement de boues envisagé pour le moment.

## Données chiffrées

#### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$24.8 \text{ m}3/\mathrm{j}$	131 %			$24~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$7,4~\mathrm{Kg/j}$	28 %	300 mg/l	99 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	$2.9~\mathrm{mg/l}$
DCO	18,8 Kg/j	35 %	760 mg/l	96 %	$0.8~{ m Kg/j}$	$34~\mathrm{mg/l}$
MES	$12,2~\mathrm{Kg/j}$		490 mg/l	99 %	$0.2~{ m Kg/j}$	6.4  mg/l
NGL	$2.8~\mathrm{Kg/j}$		112 mg/l	20,9 %	$2,2~\mathrm{Kg/j}$	91 mg/l
NTK	$2.8~\mathrm{Kg/j}$		112 mg/l	99 %	0 Kg/j	$1.2~\mathrm{mg/l}$
PT	$0.3~{ m Kg/j}$		13,3  mg/l	33 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	$9.1~\mathrm{mg/l}$







# Problèmes rencontrés en 2023

#### Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

# Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564551V002$ 



