


Système d'assainissement 2023 ARCIZANS DESSUS





Station: ARCIZANS DESSUS

Code Sandre 0565022V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE D'ARCIZANS DESSUS

Nom de l'exploitant

Date de mise en service septembre 1991 Date de mise hors service novembre 2019

Niveau de traitement Primaire bio simple (Décanteur Digesteur

Capacité 450 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 27 Kg/j

Charge nominale DCO

Charge nominale MES 31 Kg/j $75 \text{ m}3/\mathrm{j}$ Débit nominal temps sec

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien

Filières BOUE File 1: Digestion anaérobie mésophile

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 442 340, 6 214 110 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Arcizans-Dessus depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en November-2019

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0565022V002 ARCIZANS DESSUS 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$52 \text{ m}3/\mathrm{j}$	47 %			$54~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$4,3~\mathrm{Kg/j}$	22 %	83 mg/l	94 %	$0.3~{ m Kg/j}$	5 mg/l
DCO	$17,4~\mathrm{Kg/j}$	43 %	330 mg/l	91 %	$1,5~\mathrm{Kg/j}$	$28,6~\mathrm{mg/l}$
MES	$7,3~\mathrm{Kg/j}$		141 mg/l	87 %	1 Kg/j	17,9 mg/l
NGL	1,7 Kg/j		$32~\mathrm{mg/l}$	25,4 %	$1,2~\mathrm{Kg/j}$	$22.9~\mathrm{mg/l}$
NTK	1,7 Kg/j		32 mg/l	94 %	$0.1~{ m Kg/j}$	1,9 mg/l
PT	$0.2~\mathrm{Kg/j}$		3,3 mg/l	3,9 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non







Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565022V001$



