


Système d'assainissement 2023 ARREAU





Station: ARREAU

Code Sandre 0565031V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE D'ARREAU

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 1983

Date de mise hors service janvier 2001

Niveau de traitement -

Capacité 150 équivalent-habitant

Charge nominale DCO

 $\begin{array}{lll} \textbf{Charge nominale MES} & & 11 \;\; \mathrm{Kg/j} \\ \textbf{D\'ebit nominal temps sec} & & 23 \;\; \mathrm{m3/j} \\ \end{array}$

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Décantation physique

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 484 191, 6 204 395 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Neste du Louron







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en January-2001

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0565031V002 ARREAU

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$180~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	48 %			$180 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$49~{ m Kg/j}$	32 %	266 mg/l	99 %	$0.5~{ m Kg/j}$	$2.9~\mathrm{mg/l}$
DCO	$130~{ m Kg/j}$	58 %	710 mg/l	95 %	7 Kg/j	38 mg/l
MES	$48~{ m Kg/j}$		266 mg/l	97 %	$1,4~{ m Kg/j}$	$7.7~\mathrm{mg/l}$
NGL	$15,9~{ m Kg/j}$		88 mg/l	93 %	$1,1~\mathrm{Kg/j}$	$6~\mathrm{mg/l}$
NTK	$15,8~\mathrm{Kg/j}$		88 mg/l	94 %	1 Kg/j	5,5 mg/l
PT	1,7 Kg/j		9,2 mg/l	44 %	$0.9~{ m Kg/j}$	5,2 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565031V001$



