



Système d'assainissement 2024

ARREAU



Station : ARREAU

Code Sandre	0565031V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE ARREAU
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1983
Date de mise hors service	janvier 2001
Niveau de traitement	-
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	11 Kg/j
Débit nominal temps sec	23 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	484 191, 6 204 395 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Neste du Louron

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en January-2001

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0565031V002 ARREAU

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	179 m3/j	48 %			179 m3/j	
DBO5	41 Kg/j	27 %	235 mg/l	98 %	0,7 Kg/j	3,9 mg/l
DCO	96 Kg/j	43 %	550 mg/l	93 %	7,1 Kg/j	40 mg/l
MES	37 Kg/j		215 mg/l	95 %	2 Kg/j	11,3 mg/l
NGL	14,6 Kg/j		82 mg/l	80 %	3 Kg/j	16,9 mg/l
NTK	14,6 Kg/j		82 mg/l	83 %	2,4 Kg/j	13,8 mg/l
PT	1,5 Kg/j		8,4 mg/l	20,6 %	1,2 Kg/j	6,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565031V001>