

Système d'assainissement 2023 ASTUGUE / Montaigu hôpital





Station: ASTUGUE / Montaigu hôpital

Code Sandre 0565043V001

Nom du maître d'ouvrage HOPITAL LE MONTAIGU

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service juin 2010

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 200 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 12 Kg/j Charge nominale DCO 24 Kg/j Charge nominale MES 18 Kg/j Débit nominal temps sec 15 m3/j

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Prétraitements, Décantation physique, Filtres à sables

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 462 043, 6 224 690 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null





Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$16,6~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	110 %			$16,6~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$3,5~{ m Kg/j}$	29 %	210 mg/l	96 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	7.8 mg/l
DCO	7,1 Kg/j	29 %	430 mg/l	83 %	1,2 Kg/j	74 mg/l
MES	4,9 Kg/j		295 mg/l	95 %	$0.3~\mathrm{Kg/j}$	$15,9~\mathrm{mg/l}$
NGL	$1~{ m Kg/j}$		58 mg/l	34 %	$0.6~\mathrm{Kg/j}$	38 mg/l
NTK	1 Kg/j		58 mg/l	56 %	0,4 Kg/j	25,7 mg/l
PT	$0.1~{ m Kg/j}$		6 mg/l	20 %	$0.1~{ m Kg/j}$	4,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents		
à l'atteinte des performances européennes	Non	
à l'autosurveillance	Non	
à l'exploitation des ouvrages	Non	
à la production des boues	Non	
à la vétusté	Non	
à la destination des sous-produits	Non	

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565043V001



