



Système d'assainissement 2024

BEAUCENS



Station : BEAUCENS

Code Sandre	0565077V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE BEAUCENS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mai 1988
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	800 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	43 Kg/j
Charge nominale DCO	86 Kg/j
Charge nominale MES	56 Kg/j
Débit nominal temps sec	160 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	449 386, 6 214 217 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Gave de Pau

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Beaucens depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

THERMES DE BEAUCENS depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	78 m3/j	49 %			78 m3/j	
DBO5	32 Kg/j	74 %	400 mg/l	95 %	1,6 Kg/j	20,4 mg/l
DCO	80 Kg/j	93 %	1 010 mg/l	89 %	8,6 Kg/j	111 mg/l
MES	21,1 Kg/j		265 mg/l	92 %	1,6 Kg/j	21 mg/l
NGL	7,8 Kg/j		100 mg/l	46 %	4,2 Kg/j	54 mg/l
NTK	7,8 Kg/j		99 mg/l	55 %	3,5 Kg/j	45 mg/l
PT	0,5 Kg/j		6,5 mg/l	-33 %	0,7 Kg/j	8,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565077V001>