


Système d'assainissement 2024

ST LARY SOULAN



Station : ST LARY SOULAN

Code Sandre	0565117V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1968
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	-
Capacité	80 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	6 Kg/j
Débit nominal temps sec	8 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	480 352, 6 194 320 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Neste

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6 m3/j	75 %			6 m3/j	
DBO5	1,9 Kg/j	46 %	308 mg/l	0 %	1,9 Kg/j	308 mg/l
DCO	4,5 Kg/j		750 mg/l	0 %	4,5 Kg/j	750 mg/l
MES	1,9 Kg/j		313 mg/l	0 %	1,9 Kg/j	313 mg/l
NGL	0,5 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,5 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,5 Kg/j	80 mg/l
PT	0,1 Kg/j		11,7 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	11,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565117V001>