

# Système d'assainissement 2023 CAUTERET (WALLON -MARCADAU)







# Station: CAUTERET (WALLON -MARCADAU)

Code Sandre 0565138V003

Nom du maître d'ouvrage COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DE SAINT SAVIN

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service septembre 2001

Date de mise hors service

Niveau de traitement Primaire bio simple (Décanteur Digesteur

Capacité 60 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Prétraitements, Décantation physique, Filtres à sables

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 438 560, 6 196 440 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Gave de Cauterets







# Observations SDDE

# Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

# Données chiffrées

# Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$4.5~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	56 %			$4.5 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$1,4~{ m Kg/j}$	39 %	309  mg/l	30,2 %	$1~{ m Kg/j}$	$216~\mathrm{mg/l}$
DCO	$3,4~{ m Kg/j}$	47 %	750 mg/l	30 %	$2,4~{ m Kg/j}$	$520~\mathrm{mg/l}$
MES	$1,4~\mathrm{Kg/j}$		313 mg/l	50 %	$0.7~{ m Kg/j}$	$156~\mathrm{mg/l}$
NGL	$0,4~{ m Kg/j}$		80 mg/l	0 %	$0.4~{ m Kg/j}$	80 mg/l
NTK	$0,4~{ m Kg/j}$		80 mg/l	30,6 %	$0.2~{ m Kg/j}$	$56~\mathrm{mg/l}$
PT	$0.1~{ m Kg/j}$		11,1 mg/l	0 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	11,1 mg/l

# Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565138V003$ 



