



Système d'assainissement 2024

HECHES



Station : HECHES

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0565218V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | COMMUNE DE HECHES |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | novembre 2014 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Primaire décantation (Décanteur Primaire) |
| Capacité | 110 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 7 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 17 Kg/j |
| Charge nominale MES | 8 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 16,5 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Prétraitements, Décantation physique |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 485 353, 6 216 144 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - La Neste |

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565218V001>