


Système d'assainissement 2023

HECHES



Station : HECHES

Code Sandre	0565218V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE HECHES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 2014
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire décantation (Décanteur Primaire)
Capacité	110 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7 Kg/j
Charge nominale DCO	17 Kg/j
Charge nominale MES	8 Kg/j
Débit nominal temps sec	16,5 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	485 353, 6 216 144 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Neste

Observations SDDE

Système de collecte

Environ 50 à 60 personnes sont raccordées à la station. Il s'agit des personnes habitant le quartier du Pla de la Hounte.

La partie du réseau qui récupère les vestiaires du stade a dû être refaite en 2021.

Station d'épuration

Il n'y a qu'un traitement primaire des effluents sur cette station dimensionnée pour 110EH d'après les conclusions de l'étude de 2AE.

Il est recommandé de faire la vidange de l'ouvrage tous les deux ans environ. Cette dernière a été faite en 2021.

La commune a terminé de fermer l'accès au décanteur.

Des nouvelles plaques ont été mises en place sur le décanteur-digesteur qui sont plus sécurisantes.

La commune avait un projet d'assainissement collectif. Le document de zonage issu de l'enquête publique a été approuvé par le conseil municipal en 2019. Une extension du réseau était prévue ainsi qu'une nouvelle station.

L'objectif était d'avoir une station pour les villages d'Heches et d'Hechettes, d'une capacité de 350EH et une station pour le village de Rebouc de 100EH.

Ce projet ne va pas voir le jour rapidement. En effet, ceci n'est pas dans les priorités de la nouvelle équipe municipale du fait des coûts trop importants à engager.

Pas de rejet visible le jour de la visite.

Sous produits

La vidange a eu lieu en juin 2021. La prochaine aura lieu en 2024.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565218V001>