



Système d'assainissement 2024

JUNCALAS

Réseau de type Séparatif



Station : JUNCALAS

Code Sandre	0565237V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TARBES-LOURDES-
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	mai 2019
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	22,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	33 m3/j
Débit nominal temps pluie	38,5 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	454 887, 6 221 691 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Nès

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Juncalas depuis 2019

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	15,8 m3/j	41 %			15,8 m3/j	
DBO5	3 Kg/j	20 %	190 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	4 mg/l
DCO	9,3 Kg/j	31 %	590 mg/l	91 %	0,8 Kg/j	51 mg/l
MES	3,9 Kg/j		244 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	6 mg/l
NGL	1,7 Kg/j		107 mg/l	21,7 %	1,3 Kg/j	84 mg/l
NTK	1,7 Kg/j		107 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	4,6 mg/l
PT	0,2 Kg/j		13,6 mg/l	47 %	0,1 Kg/j	7,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565237V001>