



Système d'assainissement 2022

ORLEIX (CHIS)



Station : ORLEIX (CHIS)

Code Sandre	0565340V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TARBES-LOURDES-
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	avril 1978
Date de mise hors service	juillet 2014
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	2 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	108 Kg/j
Charge nominale DCO	216 Kg/j
Charge nominale MES	140 Kg/j
Débit nominal temps sec	300 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	466 424, 6 248 973 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Aule

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Bours depuis 1964

100% de Chis depuis 1964

70% de Orleix depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en July-2014

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0565340V002 ORLEIX-CHIS







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	330 m3/j	88 %			330 m3/j	
DBO5	66 Kg/j	44 %	217 mg/l	98 %	1 Kg/j	3 mg/l
DCO	191 Kg/j	64 %	620 mg/l	95 %	9,2 Kg/j	27,9 mg/l
MES	98 Kg/j		320 mg/l	98 %	1,6 Kg/j	5,1 mg/l
NGL	22,2 Kg/j		73 mg/l	92 %	1,9 Kg/j	5,5 mg/l
NTK	21,9 Kg/j		72 mg/l	94 %	1,4 Kg/j	4 mg/l
PT	2,3 Kg/j		7,7 mg/l	65 %	0,8 Kg/j	2,9 mg/l

Indice de confiance





2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1/5	2/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5

Pollution traitée




Pollution éliminée

Pollution rejetée



Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
... à l'atteinte des performances européennes	Non
... à l'autosurveillance	Non
... à l'exploitation des ouvrages	Non
... à la production des boues	Non
... à la vétusté	Non
... à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0565340V001>