



Système d'assainissement 2022

ALOS (BOURG)



Station : ALOS (BOURG)

Code Sandre	0581007V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'ALOS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2000
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	40 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2,4 Kg/j
Charge nominale DCO	4,8 Kg/j
Charge nominale MES	2,8 Kg/j
Débit nominal temps sec	6 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lit bactérien
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	609 737, 6 325 243 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Marines

Observations SDDE

Systeme de collecte

Type d'exploitation : Régie Communale
Le réseau est très court (50 m), très faible pente et 100% séparatif.
Il n'y a aucun organe particulier (DO, PR, etc...)
Les regards et raccordements des habitations voisines doivent être vérifiés.

Station d'épuration

Typologie : Fosse toutes eaux - Infiltration - 40eH
Mise en service : juin 2000
Type d'exploitation : Régie communale
La compétence assainissement collectif est exercée depuis le 01 janvier 2020 par l'agglomération de Gaillac-Graulhet.
Par convention l'exploitation est assurée par les agents de la commune et la partie budgétaire et financière est gérée par l'agglomération.
Cette unité fonctionne correctement. L'effluent traité est généralement clair et est intégralement infiltré via le tertre (pas de prélèvement possible en sortie de traitement).
Les 1ère fosses ne reçoivent que peu d'effluent et mettent du temps à se remplir après les vidanges. Les drains d'infiltration pourront être contrôlés.
On ne remarque que rarement des nuisances olfactives provenant des fosses. En revanche, un regard situé sur le fond de la parcelle peut occasionner des odeurs.
Les regards ont été recouverts par des plots afin de sécuriser l'accès à la fosse qui n'est pas grillagée.
La station est correctement entretenue par la collectivité.
Le SATESE du département du Tarn assiste la collectivité dans le suivi et la gestion de son (ses) système(s) d'assainissement et réalise annuellement des visites d'assistance technique

Sous produits

La vidange des boues et flottants est réalisée lorsque l'examen visuel de la fosse toutes eaux le préconise.
La vidange des boues et flottants est habituellement réalisée par la société Bruel - Hygiène Gaillacoise

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3 m3/j	50 %			3 m3/j	
DBO5	0,9 Kg/j	39 %	310 mg/l	30,1 %	0,6 Kg/j	217 mg/l
DCO	2,2 Kg/j	47 %	750 mg/l	30,2 %	1,6 Kg/j	520 mg/l
MES	0,9 Kg/j		313 mg/l	50 %	0,5 Kg/j	157 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		80 mg/l	29,2 %	0,2 Kg/j	57 mg/l
PT	0 Kg/j		10 mg/l	0 %	0 Kg/j	10 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0581007V001>