


Système d'assainissement 2023 CAMBOUNET SUR LE SOR (LAVERGNE)







Station: CAMBOUNET SUR LE SOR (LAVERGNE)

Code Sandre 0581054V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE CAMBOUNET SUR LE SOR

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service juin 1991

Date de mise hors service janvier 2014

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité Secondaire bio (Ntk)

Charge nominale DBO5 30 Kg/j Charge nominale DCO 60 Kg/j Charge nominale MES 45 Kg/j Débit nominal temps sec 90 m3/j

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lagunage naturel

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 628 988, 6 276 114 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Sor







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Cambounet-sur-le-Sor depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en January-2014

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0581054V002

CAMBOUNET SUR LE SOR (COMMUNALE)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$360~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	201 %			$360~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	17 Kg/j	33 %	47 mg/l	87 %	$2,2~{ m Kg/j}$	6 mg/l
DCO	88 Kg/j	87 %	244 mg/l	83 %	$15,2~\mathrm{Kg/j}$	42 mg/l
MES	$43~{ m Kg/j}$		120 mg/l	90 %	$4{,}3~{ m Kg/j}$	$12~\mathrm{mg/l}$
NGL	$12,4~\mathrm{Kg/j}$		34 mg/l	12,9 %	$10.9~\mathrm{Kg/j}$	$30~\mathrm{mg/l}$
NTK	$12,4~\mathrm{Kg/j}$		34 mg/l	60 %	5 Kg/j	13,7 mg/l
PT	1,4 Kg/j		4 mg/l	-3,5 %	$1,5~\mathrm{Kg/j}$	4,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non







Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`a la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581054V001$



