


Système d'assainissement 2024

DOURGNE - Hameau La Montagnaré



Station : DOURGNE - Hameau La Montagnaré

Code Sandre	0581081V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE DOURGNE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	février 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	40 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2,4 Kg/j
Charge nominale DCO	4,8 Kg/j
Charge nominale MES	3,6 Kg/j
Débit nominal temps sec	6 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel, Lagunage de finition
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	629 449, 6 264 455 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau du Melzic

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	45 m3/j	752 %			45 m3/j	
DBO5	0,2 Kg/j	10 %	5,1 mg/l	39 %	0,1 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	1,3 Kg/j	26 %	28 mg/l	28,6 %	0,9 Kg/j	20 mg/l
MES	0,8 Kg/j		17 mg/l	29,3 %	0,5 Kg/j	12 mg/l
NGL	0,3 Kg/j		6,7 mg/l	-10 %	0,3 Kg/j	7,3 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		5,1 mg/l	-30,3 %	0,3 Kg/j	6,7 mg/l
PT	0 Kg/j		0,7 mg/l	-33,3 %	0 Kg/j	0,9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581081V002>