



# Système d'assainissement 2024

## ESCOUSSENS

### Réseau de type Séparatif



## Station : ESCOUSSENS

Code Sandre	0581084V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'ESCOUSSENS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1993
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	16,2 Kg/j
Charge nominale DCO	32,4 Kg/j
Charge nominale MES	27 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	636 515, 6 267 543 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau du Bernazobre

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Escoussens depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	296 m3/j	658 %			220 m3/j	
DBO5	9,8 Kg/j	60 %	33 mg/l	71 %	2,9 Kg/j	13 mg/l
DCO	30,8 Kg/j	95 %	104 mg/l	86 %	4,2 Kg/j	19 mg/l
MES	19,2 Kg/j		65 mg/l	82 %	3,5 Kg/j	16 mg/l
NGL	3,2 Kg/j		10,7 mg/l	11,4 %	2,8 Kg/j	12,8 mg/l
NTK	3,2 Kg/j		10,7 mg/l	12,6 %	2,8 Kg/j	12,6 mg/l
PT	0,4 Kg/j		1,3 mg/l	13,3 %	0,3 Kg/j	1,5 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581084V002>