


Système d'assainissement 2024

MAZAMET (BASE DE LOISIRS DE MONTAGNES)

Réseau de type Séparatif



Station : MAZAMET (BASE DE LOISIRS DE MONTAGNES)

Code Sandre	0581163V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES MAZAMET
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juillet 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	30 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1,8 Kg/j
Charge nominale DCO	3,6 Kg/j
Charge nominale MES	2,1 Kg/j
Débit nominal temps sec	5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	647 062, 6 262 636 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Linoubre

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1 m3/j	20 %			1 m3/j	
DBO5	2,4 Kg/j	133 %	2 390 mg/l	86 %	0,3 Kg/j	340 mg/l
DCO	7,9 Kg/j	219 %	7 900 mg/l	91 %	0,7 Kg/j	720 mg/l
MES	1,7 Kg/j		1 700 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	70 mg/l
NTK	0,8 Kg/j		840 mg/l	65 %	0,3 Kg/j	290 mg/l
PT	0,1 Kg/j		120 mg/l	33 %	0,1 Kg/j	80 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581163V001>