



Système d'assainissement 2024

MEZENS (COMMUNALE)

Réseau de type Mixte



Station : MEZENS (COMMUNALE)

Code Sandre	0581164V001
Nom du maître d'ouvrage	SMIX D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU POTABLE DU GAILLACOIS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2024
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	430 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	26 Kg/j
Charge nominale DCO	52 Kg/j
Charge nominale MES	39 Kg/j
Débit nominal temps sec	65 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	592 038, 6 299 034 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Tarn

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Mézens depuis 2024

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	32 m3/j	50 %			32 m3/j	
DBO5	1 Kg/j	4 %	31 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	2,4 Kg/j	5 %	75 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	7,4 mg/l
MES	1 Kg/j		31,3 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	3,1 mg/l
NGL	2,6 Kg/j		80 mg/l	0 %	2,6 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,9 Kg/j		27,9 mg/l	64 %	0,3 Kg/j	9,9 mg/l
PT	0,2 Kg/j		7,1 mg/l	35 %	0,2 Kg/j	4,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581164V001>