



Système d'assainissement 2024

SOREZE (COMMUNALE)

Réseau de type Mixte



Station : SOREZE (COMMUNALE)

Code Sandre	0581288V002
Nom du maître d'ouvrage	CC AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI
Nom de l'exploitant	COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE S.A.D.E.
Date de mise en service	janvier 1986
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	81 Kg/j
Charge nominale DCO	162 Kg/j
Charge nominale MES	105 Kg/j
Débit nominal temps sec	225 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	623 338, 6 262 417 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau d'Orival

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

73% de Sorèze depuis 2006

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	700 m3/j	310 %			700 m3/j	
DBO5	87 Kg/j	108 %	125 mg/l	96 %	3,1 Kg/j	4,5 mg/l
DCO	246 Kg/j	152 %	350 mg/l	85 %	38 Kg/j	54 mg/l
MES	153 Kg/j		220 mg/l	53 %	72 Kg/j	103 mg/l
NGL	26,5 Kg/j		38 mg/l	52 %	12,6 Kg/j	18,1 mg/l
NTK	26,1 Kg/j		38 mg/l	53 %	12,2 Kg/j	17,5 mg/l
PT	2,8 Kg/j		4,1 mg/l	27,9 %	2 Kg/j	2,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581288V002>