


Système d'assainissement 2024

TERRE CLAPIER (HAMEAU DE TRIVALOU)

Réseau de type Séparatif



Station : TERRE CLAPIER (HAMEAU DE TRIVALOU)

Code Sandre	0581296V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	33 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2 Kg/j
Charge nominale DCO	4 Kg/j
Charge nominale MES	2,3 Kg/j
Débit nominal temps sec	5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	642 710, 6 304 020 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau Négodanos

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2,5 m3/j	51 %			2,5 m3/j	
DBO5	0,8 Kg/j	40 %	310 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	31,4 mg/l
DCO	1,9 Kg/j	48 %	750 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	75 mg/l
MES	0,8 Kg/j		314 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	31,4 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		78 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	78 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		78 mg/l	65 %	0,1 Kg/j	27,5 mg/l
PT	0 Kg/j		11,8 mg/l	33 %	0 Kg/j	7,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581296V001>