


Système d'assainissement 2024

LE VINTROU (HAMEAU DE MARIECH)

Réseau de type Mixte



Station : LE VINTROU (HAMEAU DE MARIECH)

Code Sandre	0581321V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE LE VINTROU
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1985
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	60 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3,2 Kg/j
Charge nominale DCO	6,4 Kg/j
Charge nominale MES	5,4 Kg/j
Débit nominal temps sec	9 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Filtres à sables, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	657 364, 6 268 635 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Arn

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3,3 m3/j	37 %			3,3 m3/j	
DBO5	0,4 Kg/j	13 %	121 mg/l	90 %	0 Kg/j	12,1 mg/l
DCO	1,6 Kg/j	25 %	490 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	48 mg/l
MES	0,3 Kg/j		100 mg/l	91 %	0 Kg/j	9,1 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		52 mg/l	65 %	0,1 Kg/j	18,2 mg/l
PT	0 Kg/j		6,1 mg/l	50 %	0 Kg/j	3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581321V001>