


# Système d'assainissement 2024

## BUSSIÈRE GALANT (LESCURAS)

### Réseau de type Séparatif



## Station : BUSSIÈRE GALANT (LESCURAS)

Code Sandre	0587027V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE BUSSIÈRE GALANT
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2024
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	25 Kg/j
Charge nominale DCO	50 Kg/j
Charge nominale MES	45 Kg/j
Débit nominal temps sec	67 m3/j
Débit nominal temps pluie	80 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	546 447, 6 503 808 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Dronne

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	71 m3/j	88 %			71 m3/j	
DBO5	11,8 Kg/j	47 %	169 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	3,5 mg/l
DCO	34 Kg/j	68 %	480 mg/l	91 %	3 Kg/j	43 mg/l
MES	34 Kg/j		490 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	4,8 mg/l
NGL	6,6 Kg/j		96 mg/l	57 %	2,9 Kg/j	41 mg/l
NTK	6,6 Kg/j		96 mg/l	89 %	0,7 Kg/j	10,5 mg/l
PT	1 Kg/j		15 mg/l	80 %	0,2 Kg/j	3,1 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0587027V001>