

# Système d'assainissement 2023 SAINT MATHIEU (LE BOURG)

## Réseau de type Séparatif





## Station: SAINT MATHIEU (LE BOURG)

Code Sandre 0587168V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE SAINT MATHIEU

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service novembre 1996

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt phy-chi)

Capacité 1 500 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 75 Kg/j
Charge nominale DCO 150 Kg/j
Charge nominale MES 105 Kg/j
Débit nominal temps sec 225 m3/j

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Traitement

525 300, 6 513 650 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

physico-chimique en aération


File 1: Stockage boues liquides

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Samaritaine









### Chronologie des raccordements au réseau

#### Raccordements communaux

99% de Saint-Mathieu depuis 2006

#### Raccordements des établissements industriels

MULTILAP depuis 2004

SOCIETE ANDRIEUX depuis 1964

#### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

#### Données chiffrées

#### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$117~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	52 %			117  m3/j	
DBO5	$14~{ m Kg/j}$	19 %	120 mg/l	93 %	$0.9~{ m Kg/j}$	$7.5~\mathrm{mg/l}$
DCO	77 Kg/j	52 %	640 mg/l	94 %	$4,6~\mathrm{Kg/j}$	$39~\mathrm{mg/l}$
MES	$52~{ m Kg/j}$		420 mg/l	96 %	$2,2~\mathrm{Kg/j}$	18,5 mg/l
NGL	$6.7~\mathrm{Kg/j}$		57 mg/l	95 %	$0.3~{ m Kg/j}$	3 mg/l
NTK	$6.7~\mathrm{Kg/j}$		57 mg/l	96 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	2 mg/l
PT	$2,2~{ m Kg/j}$		18 mg/l	95 %	$0.1~{ m Kg/j}$	0,9 mg/l

#### Problèmes rencontrés en 2023

#### Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non





novembre 2025

#### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0587168V001$ 



