


Système d'assainissement 2022

PRUNET (POTEAU D'AUBUGES)

Réseau de type Séparatif



Station : PRUNET (POTEAU D'AUBUGES)

Code Sandre	0515156V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PRUNET
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	août 1998
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	70 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4 Kg/j
Charge nominale DCO	6 Kg/j
Charge nominale MES	6 Kg/j
Débit nominal temps sec	10 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	660 373, 6 413 297 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6,7 m3/j	67 %			6,7 m3/j	
DBO5	2,5 Kg/j	63 %	380 mg/l	94 %	0,2 Kg/j	24,6 mg/l
DCO	9,8 Kg/j	163 %	1 470 mg/l	90 %	1 Kg/j	148 mg/l
MES	2,9 Kg/j		440 mg/l	88 %	0,4 Kg/j	55 mg/l
NTK	1 Kg/j		157 mg/l	65 %	0,4 Kg/j	54 mg/l
PT	0,1 Kg/j		21,1 mg/l	36 %	0,1 Kg/j	13,6 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0515156V002>