Système d'assainissement 2022
PRUNET (CANCELADE-LACAM)
Réseau de type Séparatif





Station : PRUNET (CANCELADE-LACAM)

Code Sandre	**0515156V003**
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PRUNET
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	avril 2004
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	90 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	5,4 Kg/j
Charge nominale DCO	10,8 Kg/j
Charge nominale MES	6,3 Kg/j
Débit nominal temps sec	14 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Filtres à sables
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	658 998, 6 412 790 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	11,1 m3/j	79 %			11,1 m3/j	
DBO5	4,1 Kg/j	76 %	370 mg/l	90 %	0,4 Kg/j	38 mg/l
DCO	7,1 Kg/j	66 %	640 mg/l	80 %	1,4 Kg/j	127 mg/l
MES	2,5 Kg/j		230 mg/l	89 %	0,3 Kg/j	26,3 mg/l
NTK	0,8 Kg/j		69 mg/l	65 %	0,3 Kg/j	24,4 mg/l
PT	0,1 Kg/j		9,1 mg/l	30,6 %	0,1 Kg/j	6,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0515156V003