Système d'assainissement 2022
AIGNES ET PUYPEYROUX (Abbaye)





Station : AIGNES ET PUYPEYROUX (Abbaye)

Code Sandre	**0516004V001**
Nom du maître d'ouvrage	MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	12 Kg/j
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	476 965, 6 487 489 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de l'Etang de Gouyat

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau est court, un poste de relevage à la sortie des cuisines.
Un poste d'injection à la station.
Lors de la visite il na pas été évoqué de problème particulier.
Lentretien est bien réalisé.

Station d'épuration

Résultats analytiques
Les tests montrent une bonne épuration des eaux usées en sortie douvrages
Fonctionnement de la station
La station fonctionne correctement.
Le suivi est bien réalisé.
Il ny a pas de compteur sur les pompes.
Préconisations de Charente Eaux

Il a été recommandé de mettre en charge les filtres au printemps 2023 afin de limiter le développement des orties.

Afin dassurer une bonne répartition des eaux usées, il est conseillé de déboucher régulièrement les rampes.

Un nouvel agent a été recruté en 2022, des conseils lui ont été donnés pour répondre à ses questions sur le fonctionnement des ouvrages.

Sous produits

Filière de traitement de type filtre planté. Stockage des boues dans le bassin.
Aucun curage des boues des lagunes en 2022.
Il ny a pas de déchets de dégrillage.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516004V001