


Système d'assainissement 2022

CHAMPNIERS (VIVILLE)



Station : CHAMPNIERS (VIVILLE)

Code Sandre	0516078V004
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRACONNE ET CHARENTE
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	juin 1979
Date de mise hors service	juin 2011
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	499 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	60 Kg/j
Charge nominale MES	35 Kg/j
Débit nominal temps sec	75 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	484 785, 6 514 896 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Viville

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2011, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).