


# Système d'assainissement 2022

## MERPINS (COGNAC)

### Réseau de type Mixte



## Station : MERPINS (COGNAC)

<b>Code Sandre</b>	<b>0516102V002</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	S.I. POUR EAU ET ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION DE
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	juillet 1978
<b>Date de mise hors service</b>	octobre 2003
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	6 000 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	324 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	-
<b>Charge nominale MES</b>	420 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	1 500 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Boues activées moy. charge/forte charge
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Lits de séchage, Stabilisation aérobie
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	438 841, 6 513 153 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - null

# Chronologie des raccordements au reseau

## Raccordements des etablissements industriels

E. REMY MARTIN & C° depuis 1964

## Observations SDDE

### Systeme de collecte

Aucune observation

### Station d'epuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Evènements, donnees chiffrées

Cette station etant hors service depuis 2003, aucune donnee n'est disponible pour l'annee 2022

Les donnees historiques sont disponibles en telechargement depuis la thematique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de donnees du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).