Système d'assainissement 2022
MONTEMBOEUF





Station : MONTEMBOEUF

Code Sandre	**0516225V001**
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE MONTEMBOEUF
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1966
Date de mise hors service	décembre 2009
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur
Capacité	525 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	28 Kg/j
Charge nominale DCO	56 Kg/j
Charge nominale MES	39 Kg/j
Débit nominal temps sec	81 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	509 726, 6 522 372 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Rivaillon

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Montembœuf depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0516225V002 MONTEMBOEUF (Nouvelle communale)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	102 m3/j	85 %			108 m3/j	
DBO5	12,8 Kg/j	27 %	125 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	1 mg/l
DCO	33 Kg/j	34 %	320 mg/l	88 %	4 Kg/j	37 mg/l
MES	14,8 Kg/j		145 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	2 mg/l
NGL	3,5 Kg/j		35 mg/l	2,6 %	3,4 Kg/j	31,6 mg/l
NTK	3,5 Kg/j		35 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	1 mg/l
PT	0,4 Kg/j		4,2 mg/l	-17,1 %	0,5 Kg/j	4,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516225V001