


Système d'assainissement 2022

TAPONNAT FLEURIGNAC (ROUTE DES METAYERS)



Station : TAPONNAT FLEURIGNAC (ROUTE DES

Code Sandre	0516379V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE TAPONNAT FLEURIGNAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	décembre 1979
Date de mise hors service	août 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	24 Kg/j
Charge nominale DCO	48 Kg/j
Charge nominale MES	28 Kg/j
Débit nominal temps sec	60 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	498 316, 6 523 152 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Bellonne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

70% de Taponnat-Fleurignac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en August-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0516379V003 TAPONNAT FLEURIGNAC (LE BOURG)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	57 m3/j	48 %			57 m3/j	
DBO5	20,6 Kg/j	43 %	360 mg/l	90 %	2,1 Kg/j	36 mg/l
DCO	48 Kg/j	50 %	840 mg/l	90 %	4,8 Kg/j	84 mg/l
MES	15,4 Kg/j		270 mg/l	90 %	1,5 Kg/j	27 mg/l
NTK	6,8 Kg/j		120 mg/l	65 %	2,4 Kg/j	42 mg/l
PT	0,7 Kg/j		12,6 mg/l	35 %	0,5 Kg/j	8,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516379V001>