


Système d'assainissement 2022

BARZAN (BOURG)

Réseau de type Séparatif



Station : BARZAN (BOURG)

Code Sandre	0517034V002
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE
Nom de l'exploitant	COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE
Date de mise en service	janvier 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	60 Kg/j
Charge nominale MES	45 Kg/j
Débit nominal temps sec	75 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	399 131, 6 498 441 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Rambaud

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

90% de Barzan depuis 2007

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	20,7 m3/j	28 %			61 m3/j	
DBO5	7,7 Kg/j	26 %	370 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	2 mg/l
DCO	15,9 Kg/j	26 %	770 mg/l	79 %	3,3 Kg/j	54 mg/l
MES	7,4 Kg/j		360 mg/l	53 %	3,5 Kg/j	57 mg/l
NGL	2,2 Kg/j		108 mg/l	89 %	0,2 Kg/j	4 mg/l
NTK	2,2 Kg/j		107 mg/l	91 %	0,2 Kg/j	3,3 mg/l
PT	0,2 Kg/j		11,6 mg/l	12,5 %	0,2 Kg/j	3,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517034V002>