


# Système d'assainissement 2022

## GEMOZAC (Chadeniers)



### Station : GEMOZAC (Chadeniers)

<b>Code Sandre</b>	<b>0517172V006</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	janvier 2008
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	142 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	8,5 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	17 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	13 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	21 m <sup>3</sup> /j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 2: Filtres plantés
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Filtres plantés (autres)
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	409 549, 6 503 259 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - La Seudre

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante
-----------	--------------------	-----------	--------------------

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517172V006>