


Système d'assainissement 2022

GUITINIERES (Communale)

Réseau de type Séparatif



Station : GUITINIERES (Communale)

Code Sandre	0517187V001
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2016
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	50 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	60 Kg/j
Charge nominale MES	45 Kg/j
Débit nominal temps sec	7,5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	File 1: Epaissement statique gravitaire
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	425 752, 6 488 563 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2,6 m3/j	35 %			2,6 m3/j	
DBO5	0,9 Kg/j	3 %	340 mg/l	98 %	0 Kg/j	8 mg/l
DCO	2 Kg/j	3 %	780 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	35 mg/l
MES	0,5 Kg/j		181 mg/l	98 %	0 Kg/j	3,8 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		85 mg/l	32 %	0,2 Kg/j	58 mg/l
PT	0 Kg/j		7,7 mg/l	50 %	0 Kg/j	3,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517187V001>