


Système d'assainissement 2022

ST CESAIRE (Les Bujoliers-ST BRIS DES BOIS)

Réseau de type Séparatif



Station : ST CESAIRE (Les Bujoliers-ST BRIS DES BOIS)

Code Sandre	0517313V001
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
Date de mise en service	janvier 1972
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 330 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	75 Kg/j
Charge nominale DCO	150 Kg/j
Charge nominale MES	93 Kg/j
Débit nominal temps sec	200 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Flottation, Stockage boues liquides
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	428 266, 6 524 173 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Coran

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Bris-des-Bois depuis 1964

83% de Saint-Césaire depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	78 m3/j	39 %			78 m3/j	
DBO5	24 Kg/j	32 %	312 mg/l	98 %	0,5 Kg/j	7 mg/l
DCO	74 Kg/j	49 %	950 mg/l	96 %	2,8 Kg/j	36 mg/l
MES	44 Kg/j		560 mg/l	98 %	0,9 Kg/j	11,5 mg/l
NGL	0 Kg/j		0,4 mg/l	-177,1 %	0,1 Kg/j	1 mg/l
NTK	7,9 Kg/j		102 mg/l	65 %	2,8 Kg/j	36 mg/l
PT	0,8 Kg/j		10 mg/l	67 %	0,3 Kg/j	3,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517313V001>