


Système d'assainissement 2022

SAINT FROULT

Réseau de type Séparatif



Station : SAINT FROULT

Code Sandre	0517329V001
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	S.A.U.R. FRANCE
Date de mise en service	octobre 2001
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	530 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	32 Kg/j
Charge nominale DCO	64 Kg/j
Charge nominale MES	37 Kg/j
Débit nominal temps sec	80 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	385 925, 6 543 884 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Canal de l'Arceau

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Froult depuis 2001

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	19 m3/j	24 %			45 m3/j	
DBO5	10,3 Kg/j	32 %	540 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	5,1 mg/l
DCO	21,5 Kg/j	34 %	1 130 mg/l	76 %	5,1 Kg/j	113 mg/l
MES	13,7 Kg/j		720 mg/l	92 %	1 Kg/j	23,1 mg/l
NGL	2,5 Kg/j		130 mg/l	53 %	1,2 Kg/j	25,8 mg/l
NTK	2,5 Kg/j		130 mg/l	53 %	1,1 Kg/j	25,6 mg/l
PT	0,3 Kg/j		13,9 mg/l	-70,3 %	0,4 Kg/j	10 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517329V001>