



Système d'assainissement 2022

ST JEAN D'ANGELY



Station : ST JEAN D'ANGELY

Code Sandre	0517347V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAINT JEAN D'ANGELY
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1965
Date de mise hors service	novembre 1997
Niveau de traitement	-
Capacité	14 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	860 Kg/j
Charge nominale DCO	1 720 Kg/j
Charge nominale MES	1 015 Kg/j
Débit nominal temps sec	-
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	426 571, 6 545 229 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Canal de Saint-Eutrope

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 1997, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).