Système d'assainissement 2022
ST SEVER DE SAINTONGE (Communale)
Réseau de type Séparatif





Station : ST SEVER DE SAINTONGE (Communale)

Code Sandre	**0517400V001**
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	mai 2015
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	36 Kg/j
Charge nominale DCO	72 Kg/j
Charge nominale MES	54 Kg/j
Débit nominal temps sec	90 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés (autres)
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	425 974, 6 517 183 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Sever-de-Saintonge depuis 2015

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	46 m3/j	51 %			30,4 m3/j	
DBO5	12,3 Kg/j	34 %	270 mg/l	100 %	0 Kg/j	1 mg/l
DCO	35 Kg/j	48 %	760 mg/l	97 %	1 Kg/j	34 mg/l
MES	9,1 Kg/j		200 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	2 mg/l
NGL	5,7 Kg/j		125 mg/l	67 %	1,9 Kg/j	61 mg/l
NTK	5,7 Kg/j		125 mg/l	96 %	0,2 Kg/j	8,1 mg/l
PT	0,6 Kg/j		12 mg/l	35 %	0,4 Kg/j	11,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517400V001