Système d'assainissement 2022
LE SEURE (Bourg)
Réseau de type Séparatif





Station : LE SEURE (Bourg)

Code Sandre	**0517426V002**
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
Date de mise en service	avril 2022
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Ngl)
Capacité	260 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	16 Kg/j
Charge nominale DCO	32 Kg/j
Charge nominale MES	23,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	39 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	438 850, 6 526 081 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

60% de Le Seure depuis 2022

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	19,5 m3/j	50 %			19,5 m3/j	
DBO5	0,6 Kg/j	4 %	30,8 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	1,5 Kg/j	5 %	75 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	7,7 mg/l
MES	0,6 Kg/j		31,3 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	3,1 mg/l
NGL	1,6 Kg/j		80 mg/l	0 %	1,6 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		8,2 mg/l	87 %	0 Kg/j	1 mg/l
PT	0,1 Kg/j		7,2 mg/l	36 %	0,1 Kg/j	4,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517426V002