Système d'assainissement 2022
SOUBRAN





Station : SOUBRAN

Code Sandre	**0517430V001**
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
Date de mise en service	janvier 1996
Date de mise hors service	janvier 2007
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	50 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3 Kg/j
Charge nominale DCO	6 Kg/j
Charge nominale MES	4 Kg/j
Débit nominal temps sec	8 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	425 008, 6 478 585 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en January-2007

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0517430V002 SOUBRAN (Bourg)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	10,6 m3/j	37 %			9,1 m3/j	
DBO5	2 Kg/j	17 %	193 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	8,8 mg/l
DCO	5,8 Kg/j	24 %	540 mg/l	89 %	0,6 Kg/j	70 mg/l
MES	2,3 Kg/j		220 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	9,9 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		53 mg/l	-41,1 %	0,8 Kg/j	87 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		49 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	5,5 mg/l
PT	0,1 Kg/j		8,5 mg/l	-33,3 %	0,1 Kg/j	13,2 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517430V001