Système d'assainissement 2022
LA TREMBLADE
Réseau de type Séparatif



Station : LA TREMBLADE

Code Sandre	**0517452V002**
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE
Nom de l'exploitant	COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN
Date de mise en service	novembre 1976
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	24 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1 200 Kg/j
Charge nominale DCO	2 880 Kg/j
Charge nominale MES	1 440 Kg/j
Débit nominal temps sec	3 600 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Décantation physique, Boues activées faible charge, aération p, Filtre de finition, Procédé de désinfection
Filières BOUE	File 1: Filtration à bande, Chaulage, Stockage boues liquides
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	376 936, 6 528 968 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Chenal de Putet

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de La Tremblade depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

VINAIGRES FUCHS depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1 130 m3/j	31 %			1 250 m3/j	
DBO5	400 Kg/j	34 %	360 mg/l	98 %	6,3 Kg/j	5,4 mg/l
DCO	960 Kg/j	33 %	850 mg/l	96 %	38 Kg/j	32 mg/l
MES	450 Kg/j		390 mg/l	98 %	7,1 Kg/j	6,2 mg/l
NGL	120 Kg/j		103 mg/l	86 %	17,2 Kg/j	13,6 mg/l
NTK	119 Kg/j		102 mg/l	90 %	11,3 Kg/j	8,4 mg/l
PT	13,5 Kg/j		11,9 mg/l	49 %	7 Kg/j	5,2 mg/l

Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3/5	3/5	3/5	3/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5

Pollution traitée













Pollution éliminée

Pollution rejetée









Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0517452V002