Système d'assainissement 2022
ALLAS LES MINES (ENVAUX)
Réseau de type Séparatif





Station : ALLAS LES MINES (ENVAUX)

Code Sandre	**0524006V002**
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE LA DORDOGNE ET
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	octobre 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	75 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4,5 Kg/j
Charge nominale DCO	9 Kg/j
Charge nominale MES	4,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	11 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	549 120, 6 416 052 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Le volume annuel traité est estimé à 4600m³.

Le volume moyen journalier est de 6,1m³ et dun maximum de 12,6m³ soit 114% de la capacité hydraulique nominale de la station.

Le poste dalimentation fonctionne bien. Sa cuve est propre. Les index des pompes de relevage sont relevés chaque semaine sur le cahier dexploitation.

Station d'épuration

Leau traitée sinfiltre dans les 12 tranchées alimentées en alternance.

Linfiltration des effluents bruts se fait correctement.

La grande majorité des arbres est en bonne santé.

Sous produits

Les boues qui saccumulent dans les fossés sont retirées manuellement avant chaque nouveau cycle d alimentation. Elles se minéralisent sur les abords des plateaux dinfiltration.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5,7 m3/j	52 %			5,7 m3/j	
DBO5	1,8 Kg/j	39 %	309 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	31,6 mg/l
DCO	4,3 Kg/j	47 %	750 mg/l	90 %	0,4 Kg/j	75 mg/l
MES	1,8 Kg/j		312 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	31,6 mg/l
NGL	0,5 Kg/j		81 mg/l	0 %	0,5 Kg/j	81 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		81 mg/l	65 %	0,2 Kg/j	28,1 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10,5 mg/l	33 %	0 Kg/j	7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524006V002