



Système d'assainissement 2022

JUMILHAC LE GRAND



Station : JUMILHAC LE GRAND

Code Sandre	0524218V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE JUMILHAC LE GRAND
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1989
Date de mise hors service	août 2019
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	950 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	37 Kg/j
Charge nominale DCO	90 Kg/j
Charge nominale MES	90 Kg/j
Débit nominal temps sec	150 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	548 520, 6 489 820 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau du Ruchalait

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Jumilhac-le-Grand depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en August-2019

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0524218V003 JUMILHAC LE GRAND (BOURG N°2)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	240 m3/j	179 %			240 m3/j	
DBO5	31,3 Kg/j	104 %	130 mg/l	85 %	4,8 Kg/j	20 mg/l
DCO	81 Kg/j	135 %	340 mg/l	67 %	26,9 Kg/j	112 mg/l
MES	34 Kg/j		140 mg/l	58 %	14,2 Kg/j	59 mg/l
NGL	7,9 Kg/j		33 mg/l	15,4 %	6,7 Kg/j	27,9 mg/l
NTK	7,9 Kg/j		33 mg/l	48 %	4,1 Kg/j	17 mg/l
PT	1 Kg/j		4,3 mg/l	4,5 %	1 Kg/j	4,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524218V001>