


Système d'assainissement 2022

LUSSAS ET NONTRONNEAU (HAMEAU DU CODERT)



Station : LUSSAS ET NONTRONNEAU (HAMEAU DU

Code Sandre	0524248V004
Nom du maître d'ouvrage	CC DU PERIGORD NONTRONNAIS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 2004
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	35 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2,1 Kg/j
Charge nominale DCO	4,2 Kg/j
Charge nominale MES	2,1 Kg/j
Débit nominal temps sec	5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres à sables, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	510 235, 6 493 400 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Systeme de collecte

Le reseau d'assainissement collecte 17 abonnés en 2021.

Les volumes d'eau résiduaires collectés sont très réguliers ce qui indique que le reseau est bien étanche aux intrusions d'eaux claires parasites.

Le volume moyen journalier collecté est de 1 m³/j soit 20% de la capacité hydraulique nominale de la station d'épuration.

Station d'épuration

Les tests sur les formes azotées réalisés sur le rejet tout au long de l'année ainsi que l'analyse d'un échantillon ponctuel attestent d'un bon traitement de la pollution et d'une qualité d'effluent traitée standard pour cette filière épuratoire.

Les fosses d'infiltration effacent la totalité des effluents traités. Ces fosses sont plantées de roseaux afin d'optimiser la perméabilité du sol et faciliter l'infiltration.

Les ouvrages de traitement sont suivis et entretenus avec sérieux, le cahier d'exploitation est bien renseigné.

Sous produits

Les refus de dégrillage ne sont pas quantifiés ; ces derniers, en quantité très limitée, sont évacués avec les ordures ménagères.

Les boues sont stockées au sein de la fosse toutes eaux.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante
-----------	--------------------	-----------	--------------------

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524248V004>