



Système d'assainissement 2022

STE ALVERE (BOURG)

Réseau de type Séparatif



Station : STE ALVERE (BOURG)

Code Sandre	0524362V001
Nom du maître d'ouvrage	CA LE GRAND PERIGUEUX
Nom de l'exploitant	CA LE GRAND PERIGUEUX
Date de mise en service	août 1984
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	700 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	38 Kg/j
Charge nominale DCO	63 Kg/j
Charge nominale MES	42 Kg/j
Débit nominal temps sec	105 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	526 655, 6 429 545 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Louyre

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

69% de Val de Louyre et Caudeau depuis 2017

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	62 m3/j	59 %			62 m3/j	
DBO5	17,4 Kg/j	46 %	280 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	42 Kg/j	67 %	680 mg/l	95 %	1,9 Kg/j	31,1 mg/l
MES	23 Kg/j		370 mg/l	98 %	0,4 Kg/j	6 mg/l
NGL	4,8 Kg/j		77 mg/l	94 %	0,3 Kg/j	4,7 mg/l
NTK	4,8 Kg/j		77 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	1,8 mg/l
PT	0,6 Kg/j		9,3 mg/l	78 %	0,1 Kg/j	2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524362V001>