


Système d'assainissement 2022

ST ASTIER (BEAULIEU)



Station : ST ASTIER (BEAULIEU)

Code Sandre	0524372V004
Nom du maître d'ouvrage	S.I. D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE ST ASTIER ET
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1974
Date de mise hors service	janvier 1998
Niveau de traitement	-
Capacité	200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	11 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	16 Kg/j
Débit nominal temps sec	-
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	504 785, 6 451 826 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Puyolem

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 1998, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).