


Système d'assainissement 2022

SAINT LEON SUR VEZERE (CAMPING LE PARADIS)



Station : SAINT LEON SUR VEZERE (CAMPING LE

Code Sandre	0524443V002
Nom du maître d'ouvrage	CAMPING LE PARADIS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	avril 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	320 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	-
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	-
Débit nominal temps sec	55 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	547 970, 6 435 365 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Donnees chifrees

Tableau de synthese

Parametre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante
-----------	--------------------	-----------	--------------------

Problemes rencontres en 2022

Problemes lies...

... a la collecte des effluents	Non
...a l'atteinte des performances europeennes	Non
...a l'autosurveillance	Non
...a l'exploitation des ouvrages	Non
...a la production des boues	Non
...a la vetuste	Non
...a la destination des sous-produits	Non

Acces aux donnees

Les donnees historiques sont disponibles en telechargement depuis la thematique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de donnees du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Acces a la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524443V002>