



Système d'assainissement 2022

FOURCES

Réseau de type Séparatif



Station : FOURCES

Code Sandre	0532133V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1991
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	18 Kg/j
Débit nominal temps sec	38 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	477 752, 6 325 669 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Auzouze

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Fourcès depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Présence d'eaux claires parasites par temps de pluie.

Absence d'eaux claires parasites par temps sec.

La régulation hydraulique mise en place par l'exploitant permet de protéger l'outil épuratoire d'éventuels départs de boues.

Pas de travaux réalisés sur le système de collecte.

Dysfonctionnement poire de niveau du poste.

Station d'épuration

Consommation AEP des foyers raccordés 2016 : 14.6m³/j, soit un taux d'occupation hydraulique de 40%.

Bon entretien.

L'absence de recirculation des effluents couplés au fort taux d'occupation de l'ouvrage sont les principales causes d'une épuration dégradée.

Le changement des bras du sprinkler est à faire en priorité.

Un plan d'action est à l'étude afin d'améliorer le process et la gestion du site.

Sous produits

Destination : Station d'Eauze pour déshydratation. Les 2 lits de séchage ne sont plus utilisés.

Le SATESE préconise un taux d'occupation compris entre 30 et 70% de la zone de digestion.

Fréquence de vidange : 1 par an.

La production annuelle théorique est d'environ 53m³.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	18 m ³ /j	47 %			18 m ³ /j	
DBO ₅	2,9 Kg/j	19 %	160 mg/l	6,2 %	2,7 Kg/j	150 mg/l
DCO	14,9 Kg/j	50 %	830 mg/l	49 %	7,6 Kg/j	420 mg/l
MES	10,6 Kg/j		590 mg/l	42 %	6,1 Kg/j	340 mg/l
NGL	2,2 Kg/j		120 mg/l	20,4 %	1,7 Kg/j	96 mg/l
NTK	2,2 Kg/j		120 mg/l	68 %	0,7 Kg/j	38 mg/l
PT	0,3 Kg/j		15 mg/l	11,1 %	0,2 Kg/j	13,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0532133V001>