

Système d'assainissement 2022 AILLAS (ECOLE COMMUNALE) Réseau de type Unitaire



Station : AILLAS (ECOLE COMMUNALE)

Code Sandre	0533002V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'AILLAS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1975
Date de mise hors service	janvier 2010
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	50 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3 Kg/j
Charge nominale DCO	6 Kg/j
Charge nominale MES	4 Kg/j
Débit nominal temps sec	8 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	455 526, 6 379 782 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Bassanne

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2010, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).